



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

SUGESTÃO DE NOTAS PARA O SISTEMA EXTERNO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS EXTERNO

- 1- TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS EXISTENTES NAS COBERTURAS NAS COBERTURAS DA EDIFICAÇÃO (ANTENAS, ESCADAS, CHAMINES,ETC.) DEVERÃO SER INTERLIGADOS AO PONTO MAIS PRÓXIMO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO PARA EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSÍVEL DESCARGA.
- 2- OS MASTROS DOS CAPTORES TIPO FRANKLIN TERÃO UMA ALTURA DE 2 METROS
- 3- EM LOCAIS DE FÁCIL ACESSO DE PESSOAS, OS CABOS DE DESCIDA DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR TUBOS DE PVC DE 1".
- 4- TODAS AS CONEXÕES DO ATERRAMENTO DEVERÃO SER EXECUTADAS COM SOLDA EXOTÉRMICA.
- 5-O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIÊNCIA DO SPDA.
- 5-NÃO É FUNÇÃO DO SPDA A PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS. PARA TAL, OS INTERESSADOS DEVERÃO ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS (PROTETORES DE LINHA) NAS CASAS ESPECIALIZADAS.
- 6-TODOS OS MATERIAIS ESPECÍFICOS SÃO DE FABRICAÇÃO DA TERMOTÉCNICA IND. E COM. LTDA
- 7-ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER MODIFICAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA.

Título: PROJETO ILUMINAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES		
Nome do Empreendimento: ESTÁDIO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES		Finalidade: DESPORTIVA
Endereço: RUA SÃO SALVADOR E RUA ZORZANELI FORTADO	Bairro: CENTRO	Cidade: SÃO DOMINGOS DO NORTE
Número e data da ART de projeto		
Endereço Completo para Correspondência Rodovia Getúlio Vargas - Fm. 10 - São Domingos do Norte - ES		
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	CNPJ: 36.350.312/0001-72	TELEFONE
RT(Eng.): <i>Dênis Souza Oliveira</i> DÊNIS SOUZA OLIVEIRA	CRÉA: CRÉA: 243.332/D	Data: 05/2021 Folha: 03/03 Projetista: DÊNIS